

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТИРИСТОРНОГО ТИПА



Ultra (HV)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

| № | РАЗДЕЛ | СТР | № | РАЗДЕЛ | СТР |
|----|--|-----|-----|---|-----|
| 1. | Введение. | 1 | 7. | Техническое обслуживание. | 7 |
| 2. | Назначение. | 1 | 8. | Требования к транспортировке и хранению. | 8 |
| 3. | Технические характеристики. | 1 | 9. | Комплектность. | 8 |
| 4. | Состав изделия, элементы управления и индикации. | 3 | 10. | Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя. | 8 |
| 5. | Меры безопасности. | 4 | 11. | Сведения о рекламациях. | 9 |
| 6. | Установка и принцип работы | 5 | | | |

1. Введение.

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, который удовлетворяет технические характеристики стабилизатора переменного напряжения "Тиристорный стабилизатор напряжения - серии Ultra (HV)" гарантированные предприятием-изготовителем и позволяет ознакомиться с устройством, правилами эксплуатации и принципом его работы.

2. Назначение.

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов.

3. Технические характеристики.

Стабилизатор обеспечивает:

- основные технические характеристики;
- индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения;
- автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке;
- автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения;
- непрерывное измерение действующих значений входного тока, входного и выходного напряжений в каждом периоде сетевой частоты, и реакцию на их изменение не более 20 мс;
- охлаждение автотрансформатора и силовых ключей с помощью вентилятора;
- возможность работы в режиме "Транзит" в аварийной ситуации;
- непрерывный, круглосуточный режим работы.

Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-продавца и приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Основные параметры. | Ultra (HV) |
|--|---|
| 1. Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| 2. Число фаз | 1 |
| 3. Номинальная частота переменного тока, Гц | 50, 60 |
| 4. Количество ступеней | 16 |
| 5. Отклонение выходных напряжений, % | ±3 |
| 6. Рабочий диапазон входных напряжений, В | 176-286 |
| 7. Рабочий диапазон выходных напряжений, В | 213-227 |
| 8. Предельный диапазон входных напряжений, В | 60-305 |
| 9. Время реакции на изменение напряжения, мс | 20 |
| 10. Время реакции на аварийное изменение напряжения, мс | 20 |
| 11. Коэффициент полезного действия при полной нагрузке, % | 98 |
| 12. Индикация | входное/выходное напряжение, № ступени стабилизации |
| 13. Режим работы | Непрерывный |
| 14. Функции защиты | |
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | $U_{вх} \geq 305В$ |
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | $U_{вх} \leq 60В$ |
| Защита от перегрева трансформатора, откл. при | $\geq 120\text{ }^{\circ}C$ |
| Защита от перегрузки по току | Автоматический выключатель |
| Задержка включения (встроенная) | 6 секунд |
| 15. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| 16. Условия эксплуатации | |
| - температура эксплуатации, (°С) | от -30 до +40 |
| - атмосферное давление, мм.р.ст. | от 630 до 800 |
| - относительная влажность, % | 80 |
| 17. Способ подключения | |
| Входная цепь | Выходная цепь |
| Сетевой кабель 220В | Сетевой кабель 220В |

Технические характеристики стабилизаторов напряжения серии Ultra (HV)

| Модель | Мощность, кВА | Максимальный входной ток, А | Пиковое кратковременное превышение тока (не более 0,3с), А | Ток холостого хода, А | Габариты* (ГхШхВ), мм | Масса*, кг |
|-------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Ultra (HV) 5 000 | 5,0 | 27,0 | 45,0 | 0,2 | 190x300x430 | 19 |
| Ultra (HV) 7 500 | 7,5 | 37,0 | 68,0 | 0,3 | 190x300x430 | 21 |
| Ultra (HV) 9 000 | 9,0 | 44,0 | 72,0 | 0,3 | 190x300x430 | 21 |
| Ultra (HV) 12 000 | 12,0 | 58,0 | 128,0 | 0,5 | 210x360x450 | 28 |
| Ultra (HV) 15 000 | 15,0 | 72,0 | 136,0 | 0,6 | 210x360x450 | 29 |
| Ultra (HV) 20 000 | 20,0 | 96,0 | 144,0 | 0,7 | 210x360x570 | 45 |

Таблица 2

*массогабаритные параметры оборудования носят информативный характер и могут быть изменены поставщиком без уведомления

4. Состав изделия, элементы управления и индикации.




Рис. 1

4.1. Перечень составных частей изделия (рис. 1)

Таблица 3

| Поз. | Наименование | Назначение |
|------|---|--|
| 1 | Сетевой выключатель | Включение/отключение электропитания стабилизатора |
| 2 | Переключатель режима работы (ТРАНЗИТ/ СТАБИЛИЗАЦИЯ) | Отключение силового трансформатора от сети, подключение нагрузки напрямую к входу стабилизатора. |
| 3 | Клемная колодка | Подключение входных, выходных и заземляющих кабелей |
| 4 | Панель индикации | Индикация величины входного и выходного напряжений, входного тока, ступеней стабилизации |

Панель индикации



5. Меры безопасности.

Перед использованием данного устройства обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности:

5.1. Не открывайте корпус устройства – внутри высокое напряжение. В проблемных случаях прочитайте настоящую инструкцию или обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Перечень сервисных центров смотрите на сайте www.энергия.рф

5.2. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, это может привести к удару электрическим током или воспламенению вследствие короткого замыкания.

5.3. В случае возникновения признаков неправильной работы (искрения, посторонние запахи и т.п.) необходимо отключить устройство от сети и обратиться в ближайший сервисный центр.

- 5.4. Не подключайте к стабилизатору устройства, мощность которых превышает максимальную мощность самого стабилизатора. Это может привести к перегрузке и поломке устройства.
- 5.5. Не производите пуск двигателей мощностью более трети номинальной мощности устройства.
- 5.6. Не вскрывайте клеммную колодку устройства, не обесточив его.
- 5.7. Не вставляйте в вентиляционные отверстия устройства металлические (или какие-либо другие) предметы.
- 5.8. Запрещается производить пуск устройства ранее 20 секунд после отключения.
- 5.9. Не разрешайте детям пользоваться устройством.
- 5.10. Не переключайте устройство в режим «Транзит» со включенным автоматическим выключателем максимальной токовой защиты.
- 5.11. Устанавливайте стабилизатор напряжения в специально отведенном для этого месте.
- 5.12. Не устанавливайте стабилизатор напряжения на чердаках, в закрытых нишах, в сырых с повышенной влажностью воздуха помещениях.
- 5.13. Корпус аппарата должен быть надежно заземлен.
- 5.14. Подходящие и выходящие кабели должны иметь соответствующую изоляцию и сечение.

6. Установка, подключение и порядок работы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя и несчастных случаев, подключение/ отключение должен производить только квалифицированный специалист!

Распакуйте стабилизатор напряжения. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Если стабилизатор находился в холодном месте или сыром помещении, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов. Перед установкой на место эксплуатации, убедитесь, что стабилизатор не поврежден, корпус цел, ЖК-дисплей не разбит и все основные элементы управления на месте.

Установите стабилизатор в специальном отведенном для этого месте, убедитесь, что он надежно закреплен, обеспечены доступ воздуха для охлаждения и защита от попадания влаги. Стабилизатор подключается сразу после счетчика на вводе электропроводки в дом или квартиру (рис. 3). Он включается последовательно в разрыв фазного провода непосредственно перед нагрузкой. Подключение стабилизатора стоит производить кабелем с достаточным сечением. Входной фазный провод желательно выбрать наибольшего диаметра.

Далее отключите электроэнергию (выкрутите пробки, отключите вводной автомат и т.п.). Проверьте отсутствие напряжения фазометром. Снимите крышку клеммной колодки. Произведите подключение стабилизатора согласно обозначениям. Сечение подводящих силовых проводов должно соответствовать подключаемой нагрузке. Необходимо обеспечить надежный контакт провода к клемме. Для защиты провода от пережатия винтов клеммы рекомендуется использовать специальные монтажные гильзы. Провод должен быть освобожден от изоляции и хорошо защищен от окисдной пленки. Провода, выходящие из клеммной колодки, не должны иметь поврежденных или обнаженных участков. Установите крышку на место. Стабилизатор готов к работе.

После того, как Вы убедитесь в правильности подключения стабилизатора, в отсутствии инородных предметов внутри корпуса, отключенном состоянии всех потребителей, подключите электроэнергию.

Далее выполните следующие действия:

1. переключатель режима работы (поз.2 рис.2) переведите в положение «Стабилизация»;
2. выключатель (поз.1 рис.2) стабилизатора в режим «Вкл.».

Если стабилизатор подключен правильно, то через 3-5 секунд после подачи напряжения на аппарат, стабилизатор включится.

При переключении в режим «Транзит» происходит отключение силового трансформатора от сети и подключение нагрузки напрямую к входу стабилизатора. Плата управления продолжает контролировать входное напряжение и, если оно превысит 265 Вольт, отключает стабилизатор с помощью независимого расцепителя.

Режим «Транзит» является аварийным режимом. Его рекомендуется применять, если по каким-либо причинам нормальная работа в режиме «Стабилизация» невозможна.

Плата управления организует непрерывный контроль входного и выходного напряжений, входного тока, температуры автотрансформатора и блока силовых ключей. Она выдает сигналы управления силовыми ключами, обеспечивает стабилизацию выходного напряжения, обнаружение и немедленную реакцию на аварийные ситуации, а также отображение соответствующей информации на индикаторе.

Рекомендуемая схема подключения стабилизатора к сети

Рис. 3



Меню пользователя

Меню пользователя включает в себя корректировку некоторых технических возможностей стабилизатора напряжения.

1. Отображение верхнего предела выходного напряжения стабилизатора.

Для того, чтобы посмотреть верхний предел выходного напряжения стабилизатора, необходимо нажать на клавишу один раз.

2. Отображение потребляемой мощности.

Для того, чтобы посмотреть потребляемую мощность, необходимо нажать клавишу два раза, появится меню меню пользователя с отображением мощности в ваттах.

3. Отображение нижнего предела входного напряжения стабилизатора.

Для того, чтобы посмотреть нижний предел входного напряжения стабилизатора необходимо нажать на клавишу три раза.

4. Отображение выходного напряжения стабилизатора.

Для того, чтобы посмотреть выходное напряжение стабилизатора необходимо нажать на клавишу четыре раза.

Основные коды ошибок

| № | Код ошибки | Причина выключения стабилизатора | Описание |
|----|------------|--|---|
| 1 | E00001 | Перегрев трансформатора | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине перегрева силового трансформатора. Необходимо включить АВ. |
| 2 | E00002 | Перегрев коммутационных ключей | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине перегрева коммутационных ключей. Автоматическое включение. |
| 3 | E00004 | Превышение выходного напряжения | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине превышения выходного напряжения. Автоматическое включение при снижении напряжения. |
| 4 | E00008 | Перегрузка по току | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине превышенной мощности нагрузки при действующем входном напряжении. |
| 5 | E00016,32 | Внутренние повреждения коммутационного провода | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине нарушения изоляции проводов внутри корпуса. Необходимо обратиться в сервисный центр. |
| 6 | E00064 | Повреждения температурного датчика | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине неработоспособности температурного датчика. Необходимо обратиться в сервисный центр. |
| 7 | E00128 | Наличие выходного напряжения при отключенных коммутационных ключах | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине неправильного подключения или пробоя коммутационных ключей. Необходимо обратиться в сервисный центр. |
| 8 | E00256 | Превышение входного напряжения (более 290В) | Стабилизатор не включается по причине превышения входного напряжения. Автоматическое включение при снижении напряжения. |
| 9 | E00512 | Нет напряжения на выходе стабилизатора | Возможно очень низкое входное напряжение или обрыв силового провода. |
| 10 | E01024 | Импульсная перегрузка по току | Стабилизатор обесточил нагрузку по причине многократного увеличения номинальной нагрузки при действующем входном напряжении |

7. Техническое обслуживание.

В период эксплуатации стабилизатора, не реже одного раза в месяц, необходимо проводить:

- осмотр стабилизатора и подключенных к нему проводов с целью выявления их повреждений;
- удаление пыли и грязи с поверхностей стабилизатора сухой ветошью или щеткой.

ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению поверхности корпуса, органов управления и индикации стабилизатора. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь стабилизатора может привести к выходу его из строя.

8. Требования к транспортировке и хранению.

- 8.1. Стабилизаторы должны храниться в правильном положении в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 80%.
- 8.2. Стабилизаторы должны транспортироваться в правильном положении любым видом закрытого транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов.
- 8.3. Стабилизаторы должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их перемещение внутри транспортных средств.
- 8.4. Допускается штабелирование упакованных стабилизаторов не более чем в два ряда.
- 8.5. Не допускается подвергать стабилизатор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

ВНИМАНИЕ!

Не хранить стабилизаторы на открытом воздухе!

Не хранить стабилизаторы в складских помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным нормам!

Не хранить стабилизаторы в складских помещениях с повышенной влажностью воздуха!

Не хранить стабилизаторы рядом с горюче-смазочными материалами и другими легковоспламеняющимися предметами и жидкостями!

Не хранить стабилизаторы рядом с химически-активными материалами и жидкостями!

9. Комплектность.

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ед. |
|-------------------------------|-------------|
| Стабилизатор серии Ultra (HV) | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

10. Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя.

Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не оказывающих существенного влияния на работу изделия, без отражения в настоящей эксплуатационной документации. Значительные изменения в конструкции отражаются в прилагемом к паспорту извещении об изменениях.

- 10.1. Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 36-ти календарных месяцев со дня продажи.
- 10.3. Служба тех.поддержки: Москва и Московская область тел. +7 (495) 508-5607. Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте www.энергия.рф.

11. Сведения о рекламациях.

- 11.1. При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока, потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.
- 11.2. Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.
- 11.3. Информация о сервисных центрах предоставляется единой службой технической поддержки, указанной в п.10.3.



ЭНЕРГИЯ.РФ